



REA MI 1466310  
R.I./C.F./P.I. 11360160151  
Cap. Soc. € 1.040.000

## CERTIFICATO DI PROVA

n. CSI/0630/25/RF

Pratica n. 1535/25

*emesso per prodotto da costruzione di cui alla lett. a, co. 1 dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" come modificato con decreto del Ministro dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001), dall'art.4 del D.M. 10/03/2005 recante "Classi di reazione al fuoco per prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio" e con decreto del Ministro dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al prodotto da costruzione, rientrante nell'elenco di cui all'allegato A2.1 al D.M.26/06/1984 e s.m.i. con la

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| codifica alfanumerica                    | B.1.1 – B.4.2,                                   |
| prodotto da:                             | SLALOM S.r.l. Unipersonale – 20862 Arcore (MB)   |
| denominato:                              | ECORANGE TAILOR MADE,                            |
| condizioni d'impiego:                    | rivestimento parete / rivestimento soffitto,     |
| posto in opera:                          | fissato su supporto,                             |
| substrato in accordo alla EN 13238:2010: | "lastra in cartongesso" conforme alla tabella 1, |
| è attribuita in conformità alla          | EN 13501-1:2018                                  |

la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: B-s2,d0 (BI-ESEEDUE-DIZERO)**

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 21, tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

CSI/0630a/25/RF redatto in conformità a EN 13823:2020+A1:2022

CSI/0630b/25/RF redatto in conformità a EN ISO 11925-2:2020

CSI/0630c/25/RF redatto in conformità a EN 13501-1:2018

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto "ECORANGE TAILOR MADE" non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "SLALOM S.r.l. Unipersonale" non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR.

Data 15/09/2025

Il Direttore del Laboratorio  
( Ing. P. Fumagalli )

MI02RF02

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

**Sede legale**  
Italia 20030 Senago (MI)  
Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it  
info@csi-spa.com  
www.csi-spa.com

**Sedi operative**  
20021 Bollate (MI)  
viale Lombardia 20/B  
tel. (+39) 02 38330 1

10028 Trofarello (TO)  
via Cuneo 12  
tel. (+39) 011 6493 311